

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**  
**n. 0000315 del 26/03/2021**

**OGGETTO:**

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DI UN GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) PER LA SALA ANGIOGRAFICA SITA AL PIANO SECONDO SEMINTERRATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: ZC5310169E

**VISTA**

Proposta n. 0000361 del 23/03/2021 a cura di S.C. Tecnico Patrimoniale  
Hash.pdf (SHA256):1bb120c5997bbc735aab7bf50bb40c3e2191463994f18312aa140cc8623e9135

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Tecnico Patrimoniale  
Gianluca Bandini

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO  
Riccardo Brugnotta

IL DIRETTORE SANITARIO  
Parere: FAVOREVOLE  
Sandro Vendetti

**DELIBERA**

**Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.**

IL DIRETTORE GENERALE anche con funzioni di DIREZIONE  
AMMINISTRATIVA  
Pasquale Chiarelli

**Premesso:**

- che in data 04.03.2021 si è verificato uno sbalzo di tensione, causata da un'interruzione di energia elettrica da parte dell'ente distributore, che ha danneggiato alcuni componenti elettronici del gruppo soccorritore UPS a servizio dell'Angiografo al piano secondo seminterrato, con la conseguente interruzione dell'esame in corso su di un paziente fino all'avvio del gruppo elettrogeno (circa quindici secondi);

**Preso atto:**

- che, a seguito di accertamenti effettuati della ditta Pernazza Group Srl, incaricata mediante subappalto dalla ditta Kineo del servizio di manutenzione elettrica nell'ambito della convenzione MIES, risulta necessario sostituire l'attuale apparecchio UPS di 80Kw danneggiato, difficilmente reperibile sul mercato in quanto deve possedere le caratteristiche di sviluppare una grande potenza elettrica e di essere compatibile con il nuovo parco batterie attualmente presente;
- che necessita assicurare una continuità assoluta al servizio sanitario della Sala Angiografica, altrimenti da sospendere e che si devono garantire i massimi livelli di sicurezza agli operatori ed ai pazienti;

**Ritenuto:**

- di procedere, in ragione della natura, dell'urgenza e del limitato valore della prestazione da eseguire, all'affidamento diretto dello stesso mediante la procedura dei contratti sotto-soglia prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, di conversione al D.L. n. 76/2020, mediante massimo ribasso attraverso negoziazione del miglior ribasso;
- che allo scopo, la S.C. Tecnico-Patrimoniale ha predisposto il relativo preventivo di spesa per l'importo complessivo di circa € **21.000,00**, oltre IVA come per legge che, allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale (**All. n. 1**);

**Dato atto:**

- che è stata individuata la Società Rematarlazzi SpA di Macerata come distributrice di un apparecchio UPS con le caratteristiche sopra descritte, resasi immediatamente disponibile ad eseguire la fornitura in questione, per l'importo complessivo di € **17.850,00** al netto del ribasso offerto del 15%, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 3.927,00 e così per un totale complessivo di € **21.777,00**, previa apposita negoziazione avvenuta mediante la piattaforma telematica MEPA – Trattativa Diretta n. 1636996 del 15/03/2021, la cui offerta è ritenuta idonea e congrua;
- che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta ed è soggetta all'esito dei controlli di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dando atto che risultano verificati con esito positivo la regolarità contributiva, l'assenza di annotazioni riservate nel casellario informatico di Anac e che non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa nel Registro delle Imprese Archivio Ufficiale delle CCIAA;

**Dato atto, altresì:**

- che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera, pari ad € 21.777,00, trova copertura nella prenotazione fondi n. 200010365, rigo 002, posizione finanziaria 2600700100 CDR AZ20-Q010 (CIG: ZC5310169E);
- che ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera di Terni è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A) con il numero 0000169164 il cui Responsabile è la Dott.ssa Cinzia Angione, Dirigente della S.S. Acquisizione Beni e Servizi, come da Deliberazione del D.G. n. 398 del 19/05/2016;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, di conversione al D.L. n. 76/2020;
- il "Regolamento Aziendale per la disciplina di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, in attuazione al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.", approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017;

In virtù di quanto sopra esposto,

**SI PROPONE DI DELIBERARE**

**2) Di prendere atto** che la spesa occorrente per l'affidamento della fornitura di un gruppo soccorritore UPS da 80Kw in servizio dell'angiografo ubicato al piano secondo seminterrato del presidio ospedaliero è pari ad €. **21.000,00**, oltre IVA come per legge, come da preventivo indicato in premessa che, allegato al presente atto, costituisce parte integrante e sostanziale (**All. 1**);

**3) Di dare atto** che, per i motivi riportati in narrativa, si è proceduto ad affidare la fornitura di che trattasi alla ditta **Rematarlazzi SpA**, con sede legale in Via F.lli Kennedy, 7/9 - 62100 Macerata – p.iva 01634070435, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, di conversione al D.L. n. 76/2020, dal Regolamento Aziendale per la "*Disciplina di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria*" approvato con Deliberazione del D.G. n. 476/2017, previa apposita negoziazione del miglior ribasso sull'importo della fornitura ribassabile, per l'importo complessivo di €. **17.850,00**, al netto del ribasso offerto del 15,00%, oltre IVA al 22% pari ad € 3.927,00 e così per un totale complessivo di € **21.777,00**, previa apposita negoziazione avvenuta mediante la piattaforma telematica MEPA – Trattativa Diretta n. 1636996 del 15/03/2021, la cui offerta è ritenuta idonea e congrua;

**5) Di dare atto** che la spesa relativa alla realizzazione dell'opera, pari ad € 21.777,00, trova copertura nella prenotazione fondi n. 200010365, rigo 002, posizione finanziaria 2600700100 CDR AZ20-Q010 (CIG: ZC5310169E)

**6) Di confermare** RUP il P.I. David Allegretti ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs n. 50/2016 in servizio presso la S.C. Tecnico-Patrimoniale.

L'Istruttore  
Dott.ssa Alessandra Cresta

Il Responsabile Unico del Procedimento  
P.I. David Allegretti

S.C. TECNICO PATRIMONIALE  
IL RESPONSABILE  
**Ing. Gianluca Bandini**



VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO - 05100 TERNI

S.C. TECNICO PATRIMONIALE

## **RICHIESTA DI ACQUISTO FORNITURA UPS 80 KVA 380/380 PER SALA ANGIOGRAFIA PIANO SECONDO SEMINTERRATO.**

Si richiede l'acquisto di un gruppo di continuità per i motivi di seguito indicati: il gruppo di continuità installato presso la Sala Angiografica al piano -2, non è più funzionante, si presuppone, che a seguito di uno sbalzo e mancata erogazione da parte dell'Ente erogatore.

Considerata l'Urgenza di sostituire l'apparecchiatura danneggiata per non interrompere la continuità di esercizio del servizio sanitario, e preso atto della scadenza di manutenzione elettrica (convenzione CONSIP MIES 2) la quale prevedeva la possibilità della riparazione o sostituzione all'interno dello stesso appalto, accertata della dell'impossibilità della riparazione e pertanto di sostituire l'apparecchio, per i motivi di cui sopra si è dovuto procedere in urgenza ad un acquisto diretto da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Effettuata una ricerca tramite internet dei listini prezzi tra le migliori marche si è verificato che il costo medio è di € 30.000.

A tal proposito il prezzo da noi proposto a base d'asta di € 20.000 comprenda uno sconto dei prezzi medi di listino del 30%.

Terni li, 18/03/2021

Il DEC  
Geom. Massimo Ciarrocchi



Il RUP  
Per. Ind. David Allegretti



VISTO  
Il Responsabile  
Ing. Gianluca Bandini

